



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

Изх. № ПВ5-102 (5)

Гр. Плевен23.12.....2020 г.

СЪОБЩЕНИЕ

съгласно чл 62а, ал 1 от Закона за водите

На основание чл 62а, ал 1, във връзка с чл 75 и чл 52, ал 1, т 4 на Закона за водите (ЗВ) в Басейнова Дирекция „Дунавски район“ и постъпило Заявление за изменение и продължаване срока на действие на разрешително № 11510743/16.01.2012 г. за водовземане от подземни води чрез „КИ- ВиК Търговище – ВС Буйново – Буйново“. Мотивите за исканото изменение са свързани с увеличаване на водните количества, в следствие на увеличаване на броя на потребителите. Въз основа на извършваните измервания на дебита на водоизточниците е направена оценка на дебита и ресурсите на извора

1. Цел на заявеното използване на водите:

- *Обществено питейно-битово водоснабдяване*

2. Водно тяло, в което се предвижда използване на водите: - не се променя

2а. Фактическите основания, при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите планове за управление на речните басейни:

Заявление вх. № ПВ5-102/21.09.2016 г. за изменение и продължаване на срока на действие на разрешително № 11510743/16.01.2012 г. за водовземане от подземни води чрез съществуващи водовземни съоръжения. Към заявлението е приложена документация за оценка на ресурсите въз основа на извършените наблюдения на дебита на извора. С вх. № ПВ5-102(3)/20.05.2020 г. е предоставена допълнителната информация – обосновка на минималното водно количество, при което е възможно изпълнението на дейността, както и геодезическо заснемане на каптирания извор. В писмото е посочено, че името на каптирания извор е „Казан чешма“, поради което наименованието му в разрешителното и в регистрите на БДДР ще бъде актуализирано. Във връзка с влязла в сила кадастрална карта на населено място се актуализира имота, в който се намира каптирания извор

3. Системи или съоръжения, чрез които ще се реализира използването:

„КИ Казан чешма – ВиК Търговище – ВС Буйново – Буйново“ (Каптаж на извор)

Поземлен имот 06882.9.30, област Търговище, община Търговище, с. Буйново, м. ЮРТЛУК, вид собств. Държавна частна, вид територия Територия, заета от води и водни обекти, НТП За друг вид водно течение, водна площ, съоръжение, площ 15196 кв. м, стар номер 009030, съгласно Заповед за одобрение на КККР № РД-18-121/15.12.2016 г на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК.



5800 гр Плевен, ул „Чатаджки“ №60
тел.: +359 64 88 51 00, факс +359 64 80 33 42
e-mail: dunavbd@bddd.org, web: www.bd-dunav.org



4. **Обект на водоснабдяване:** не се променя

6. **Проектни параметри на използването:**

- Средноденонощен дебит: 2.4 л/сек
- Годишно водно количество: 75686 куб.м,
- Минимално водно количество: 75000 куб.м./годишно

7. **Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:**

- 7.1 Да се извършва ежемесечно Измерване на взетите водни количества от извора
- 7.2 Да се извършва ежемесечно измерване на дебита на извора, във връзка със съставяне на хидрограма и преценка на ресурса
- 7.3 Собственият мониторинг по Наредба № 1/10.10.2007 г., чл. 80 ал. 1, т. 1, буква "а" включва ежегодно изследване на химичния състав на черпените подземни води по
 - a. показателите рН, електропроводимост, концентрация на разтворен кислород, амониеви йони, нитрати, нитрити, фосфати, хлориди и сулфати,
 - b. други показатели, по които водното тяло е определено в риск да не постигне добро химично състояние на подземните води – нитрати,
 - c. изследване на химичния състав на черпените подземни води през 2023 г. и на всеки 6 години след това – за водоползватели I категория при разрешено водовземане с дебит над 1 л/сек, включващо всички показатели по чл. 67, ал. 1 на Наредба № 1 и други йони, осигуряващи йонен баланс на анализа
- 7.4 Да се спазват и да не се нарушават параметрите на водовземането – средноденонощен дебит и разрешено водно количество
- 7.5 Да се заплаща такса водовземане за добитите водни количества от извора.

8. **Място за представяне на писмени възражения или предложения от заинтересованите лица:** Басейнова Дирекция „Дунавски район“ гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ № 60

Съгласно чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от ЗВ заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, в 14 дневен срок от обявяване на съобщението.

ПЛАМЕН КРЪСТЕВ

Директор на Басейновата дирекция „Дунавски район“

