

**ОБЕКТ: ПУП-Парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура
за обект: „Кабелна линия СрН и БКТП за ел.захранване
на УПИ XI кв.177 гр.Търговище”**

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

„КОКА-КОЛА ХЕЛЕНИК БОТЪЛИНГ КЪМПАНИ БЪЛГАРИЯ” АД гр.София

О Б Я С Н И Т Е Л Н А З А П И С К А

На основание Заповед №3-Д-22/09.04.2013г. за изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива на основание чл.150 ал.1 от ЗУТ на Кмета на Община Търговище, скица с виза за проектиране №СК-ТСУ-307/09.04.2013г. на основание чл.150 ал.1 от ЗУТ от Гл.архитект на Община Търговище и задание на Възложителя е изработен комплексен проект за инвестиционна инициатива.

Комплексният проект за инвестиционна инициатива, изработен в условията на чл.150 ал.1 от ЗУТ, съдържа:

- проект за Частично Изменение на ПУП-ПРЗ на гр.Търговище кв.177 УПИ X и УПИ XI , на основание чл.134 ал.2 т.6 и чл.15 ал.3 от ЗУТ;

- инвестиционен проект за обект: Разделяне на сгради и инсталации между „КОКА-КОЛА ХЕЛЕНИК БОТЪЛИНГ КЪМПАНИ БЪЛГАРИЯ” АД гр.София и ТПК „ПРИМА” гр.Търговище;

= ПУП – Парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура за обект: „Кабелна линия СрН и БКТП за ел.захранване на УПИ XI кв.177 гр.Търговище”;

- Инвестиционен проект за обект: БКТП-250kVA; 20/0,4kV и кабелна линия СрН 20kV за производствено-складова база на "КОКА-КОЛА ХБК БЪЛГАРИЯ" АД гр.София" УПИ XI, кв. 177 гр. Търговище

Съгласно Предварителния договор за присъединяване на обект на потребител към електроразпределителната мрежа от „ЕНЕРГО-ПРО МРЕЖИ” гр.Варна с изх.№Т13-3163/05.06.2013г., присъединяването на имота към електроразпределителната мрежа може да се осъществи от МТП "УО(Улично осветление)" чрез полагане на кабелна линия СрН – 20kV до нов трафопост тип БКТП, изграден в имота на потребителя.

В Парцеларния план е посочено трасето от инвестиционния проект на кабелна линия СрН – 20kV от МТП "УО(Улично осветление)" до УПИ XI в кв.177 и БКТП в имота. Трасето до границите на УПИ XI е с дължина 82м., от които 73м. извън строителните граници и 9м. в строителните граници на града. Сервитутът на кабелната линия СрН – 20kV, съгласно наредба №16 от 2004г. за сервитуите на енергийните обекти е : за електрически кабел средно и ниско напрежение - ивица с широчина 4м., по 2м. от двете страни при трасе извън урбанизирани територии, в урбанизирани територии по оста на трасето – 1,50м. от едната страна и 0,6м. от другата - към сгради. Трасето и сервитутът на електрическия кабел засягат 4бр.поземлени имоти:

ПИ №73626.510.330 - улица (улично озеленяване)

ПИ №73626.97.135 - път I клас;

ПИ №73626.97.470 - алея;

ПИ №73626.91.8 - селскостопански път.

Представен е регистър на засегнатите от трасето и сервитута на кабелната линия имоти, за които ще бъде определено ограничено право на ползване. Общата площ с ограничено ползване е 310кв.м., от които 293кв.м. извън строителните граници и 17кв.м. - урбанизирана територия в строителните граници на гр.Търговище.

Проектант:
/арх.В.Стойнова/

ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСМОЩНОСТ

	арх. ВЕНКА С. КОЛЕВА
	Рег. №: 00712
дата: 05.2013,	подпис: 